



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 тел. (495) 343 7849, факс (495) 343 7797
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)**

№ 77.16.16.П.003581.10.17 Дата 02.10.2017 г.

На основании заявления № 17/14.16.006768-2 от 22.09.2017

Организация-изготовитель: ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус».
Адрес: Российская Федерация, 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60

Импортер (поставщик), получатель: ООО «Акустик Ру»
Адрес: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр. 2, офис 21.

Наименование продукции: Плиты звукоизоляционные «Акуфлор-S»

Продукция изготовлена в соответствии:
с ТУ 5763-020-58196723-2013 «Плиты звукоизоляционные «Акуфлор-S».

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, учредительные документы.
Макет этикетки, письмо о предоставлении права использования технических условий и иной технической документации, ТУ 5763-020-58196723-2013, договор на производство, протокол испытаний.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: изделие прямоугольной формы из минеральных волокон, склеенных синтетическим (полимерным) связующим.

Рассмотрены протоколы: протокол испытаний № 38-6771 от 28.09.2017, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы, аттестат аккредитации в национальной системе аккредитации RA.RU.510895 от 28.05.2015.

№ 047567

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив	Фактическое значение
Запах воздушной среды, балл	не более 2	1
Формальдегид, мг/м ³	не более 0,01	менее 0,001
Фенол, мг/м ³	не более 0,003	менее 0,003
Метиловый спирт, мг/м ³	не более 0,5	менее 0,05
Аммиак, мг/м ³	не более 0,04	менее 0,04
Диоксид кремния, мг/м ³	не более 0,1	менее 0,01
Cs-137, Бк/кг	не более 100	менее 3,7
Ra-226, Бк/кг	не нормируется	25,9±4,5
K-40, Бк/кг	не нормируется	менее 29
Th-232, Бк/кг	не нормируется	52,0±5,0
A-эффект, Бк/кг	не более 370	94,0±9,0

Область применения: при строительстве и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений для изоляции ударного шума

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями производителя.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Плиты звукоизоляционные «Акуфлор-S» соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача)

Эксперт (эксперты)



Багдиян С.А.

Ф. И. О.

