



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 482, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

М.П.

О.А. Гильденкольд



Экспертное заключение

№ 330-6

от « 21 » 04

2015

г.

В соответствии с заявкой ООО «Акустик Ру» (юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2) № 330 от 10.02. 2015 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) звукоизолирующего трехслойного материала «САУНДЛАЙН dB».

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- рецептура,
- техническое описание,
- ТУ 5742-003-85778346-2015 «Плиты звукоизоляционные (акустические триплекс) САУНДЛАЙН dB»,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 207 от 15.04.2015 года.

Экспертиза документации.

Звукоизолирующий трехслойный материал «САУНДЛАЙН dB» (далее - материал) предназначен для устройства звукоизолирующей обшивки каркасных перегородок, облицовок и подвесных потолков. Используется в качестве среднего слоя.

Материал представляет собой два утяжеленных влагостойких гипсоволокнистых листа толщиной по 8 мм, соединенных между собой эластично-упругим слоем специального герметика.

Сведения об использовании. Материал монтируется на металлический каркас перегородки, облицовки или подвесного потолка при помощи саморезов для ГВЛ, а затем с перехлестом стыков обшиваются финишным слоем из гипсокартонных листов АКУЛАЙН.

Сведения о транспортировке и хранении. Материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, и в соответствии с

требованиями ТУ 5742-003-85778346-2015 «Плиты звукоизоляционные (акустические триплекс) САУНДЛАЙН dB».

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты и спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. Упаковку материала осуществлять в соответствии с требованиями ТУ 5742-003-85778346-2015 «Плиты звукоизоляционные (акустические триплекс) САУНДЛАЙН dB».

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца звукоизолирующего трехслойного материала «САУНДЛАЙН dB».

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Токсикологические исследования:		
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):		
		ПДК а.в., мг/м.куб
Бензол	менее 0,005	не более 0,1
Ксилол	0,055	не более 0,1
Метилакрилат	менее 0,002	не более 0,01
Метилметакрилат	менее 0,002	не более 0,01
Стирол	менее 0,001	не более 0,002
Толуол	менее 0,005	не более 0,3
Фенол	0,00115	не более 0,003
Формальдегид	0,006	не более 0,01
Этилбензол	менее 0,005	не более 0,02
Метанол	менее 0,25	не более 0,5
Этилацетат	менее 0,05	не более 0,1
Интенсивность запаха	1 балл	2 балла

Заключение.

Звукоизолирующий трехслойный материал «САУНДЛАЙН dB», выпускаемый по ТУ 5742-003-85778346-2015 «Плиты звукоизоляционные (акустические триплекс) САУНДЛАЙН dB», соответствует требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт

подпись



Хоштария Н.В.

Ф.И.О.